

Ф 02-152-11-2019

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3818 Н от 17.02.2020

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода горячего водоснабжения:

вода горячего водоснабжения (распределительная теплосеть - тепловой пункт)

**2. Пробы (образцы) направлены:**

ООО "Селигерэнергопром"

Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

12.02.2020 08 ч. 30 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

12.02.2020 11 ч. 50 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

старший инженер (эколог) Степанова Ю. А.

**6. Цель отбора:**

По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,**

**у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО "Селигерэнергопром"

Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО "Селигерэнергопром"

Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60

**9. Код пробы (образца):**

3818.1.02.20

**10. Условия транспортировки:** автотранспорт

**11. Упаковка:** емкость из полимерного материала 1,5л\*3 + 0,5л\*2,

стекла 1л

**12. НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**13. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 17.01.2020 г. № 163/5

**14. Дополнительные сведения:**

Температура воздуха 0°C, температура воды +3°C


**Микробиологические испытания**

Дата начала испытаний: 12.02.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания испытаний: 17.02.2020 09 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Legionella pneumophila	ДНК не обнаружена	не допускается	в 1000 см3	МУК 4.2.2217-07

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Яшина А.Е.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
 статистик Вихарева Е. Д. 

**Крылова М.В.**

**Руководитель (заместитель) ИЛЦ**

**Елисеева С.М.**

**Примечание:**

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

